



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург ул. Луговая, 78 А,

тел. (3532)49-92-26, E-mail:oren@56.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 34/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Зауральная средняя
общеобразовательная школа Оренбургского района»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору от 03.02.2023 № 34, в период с 11 ч. 00 мин. «14» февраля 2023 г. по 15 ч. 00 мин. «21» февраля 2023 г., старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, капитаном внутренней службы Черновым Дмитрием Владимировичем, проведено контрольное (надзорное) мероприятие – внеплановая выездная проверка № 56230061000204942666, по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Зауральный, ул. Школьная, д. 13, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор МБОУ «Зауральная СОШ Оренбургского района» Попова Алла Анатольевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На кровле здания отсутствует ограждение, выполненное в соответствии с ГОСТ 25772.	ст.4, ст.6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.7.16 СП 4.13130. 2020	12.02.2024	
2.	Не предусмотрен проезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию	ст.4, ст.6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1 СП	12.02.2024	

	школы.	4.13130.2020		
3.	Высота ограждений лестниц в лестничных клетках выполнена менее 1,2 метра (фактически – 0,9 м.).	ст.4, ст.6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.1313.0.2020	12.02.2024	
4.	Здание школы не обеспечено площадками перед наружными дверями (эвакуационными выходами) отвечающие требованиям пожарной безопасности (выход из помещений спортивного зала и столовой).	ст.4, ст.6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	12.02.2024	
5.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками системы оповещения людей при пожаре (далее – оповещение), должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И", фактически установка оповещения запускается от одного пожарного извещателя. Допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р (В соответствии с приложением Р применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности). Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром) – данное условие не выполняется.	ст.4, ст.6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 14.1, п. 14.2 СП 4.13130.2009; ППР в РФ п. 54	12.02.2024	
6.	Тип заполнения проемов в противопожарной стене помещения столовой выполнен с пределом огнестойкости менее EI 60 (двери выполнены не противопожарные).	ст.4, ст.6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.3.13 СП 4.13130.2013	12.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Чернов Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Предписание для исполнения получил (а): директор Топова Алла Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 21 » 02 20 23 г.


(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

